

Prohlášení o shodě

č. 10-08-02

Dovozce: Gienger spol. s r.o., Příluky č. 228, 760 01 Zlín, Česká republika
IČ: 440 18 045

Výrobce: CORDIVARI, srl, Zona Industriale Pagliare, 640 20 Morro D'Oro, Itálie

Identifikační údaje výrobku:

Akumulační nádrže CORDIVARI

CPUOW - akumulční nádrže bez pevně zabudovaného výměníku

objem: 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 l

CPUMW - akumulční nádrže s pevně zabudovaným výměníkem

objem: 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 l

CSPUTT - akumulční nádrže s pevně zabudovanými 2 výměníky a usměrňovacím plechem

objem: 800, 1000 l

MKS1PW a MKS1ES - akumulční nádrž s ohřevem vody (vnořená nádoba) bez výměníku

objem: 570/406, 800/602, 1000/706, n1500/984, 2000/1380 l

MKS2PW a MKS2ES - akumulční nádrž s ohřevem vody (vnořená nádoba) s 1 pevně zabudovaným výměníkem

objem: 570/406, 800/602, 1000/706, n1500/984, 2000/1380 l

MKS3PW a MKS3ES - akumulční nádrž s ohřevem vody (vnořená nádoba) se 2 pevně zabudovanými výměníky

objem: 570/406, 800/602, 1000/706, n1500/984, 2000/1380 l

ECOKOMBI 1 - akumulční nádrž s ohřevem TUV (spirálový nerezový výměník)

objem: 570, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 l

ECOKOMBI 2 - akumulční nádrž s ohřevem vody (spirálový nerezový výměník) a 1 pevně

objem: 570, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 l

ECOKOMBI 3 - akumulční nádrž s ohřevem vody (spirálový nerezový výměník) a 2 pevně zabudovanými výměníky

objem: 570, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 l

CECOD - akumulční nádrž s ohřevem TUV (spirálový nerezový výměník) a 1 pevně zabudovaným výměníkem

objem: 200, 300, 500 l

CPUOWK a CPUOMWK - spojované akumulční nádrže - (pravé/levé) bez nebo s pevně zabudovaným výměníkem

objem: 800, 1000 l

Popis a určení výrobku:

Akumulační nádoby CORDIVARI slouží k akumulaci a distribuci přebytečného tepla získaného od jeho zdroje. Umožňují zlepšení pružnosti topného systému a optimální chod zdroje na příznivé provozní teplotě. Zdrojem mohou být plynové kotle bez modulace, kotle na tuhá paliva, biomasu, krbové vložky apod., popř. solární panely a tepelná čerpadla. Akumulační nádrže přitom dovolují kombinovat zapojení i více zdrojů. Všechny akumulční nádrže CORDIVARI mají vstup pro elektrickou topnou jednotku k dodatečnému ohřevu.

Povrchy akumulčních nádob CORDIVARI určené pro topnou vodu jsou z uhlíkové oceli, pro pitnou vodu s ochranným povrchem POLYWARM popř. z nerezového plechu tř. 1.4404.

Způsob posouzení shody:

Posouzení bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Prohlášení o shodě je vydáno na základě:

Certifikátu č. B-30-00544-10 ze dne 30.7.2010 vydaného Strojírenským zkušebním ústavem, AO 202, Hudcova 56b, Brno, IČ 000 01 490

Seznam technických předpisů a norem:

ČSN 06 0830:2006 – zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 06 1010; 1984 – zásobníkové ohříváče vody s vodním a parním ohřevem kombinované s el. ohřevem,

ČSN EN 12897:2007,

ČSN EN 60335-2-21 ed.2:2004


Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb.

pr. EN 12897 - norma o technické specifikaci pro zásobníky teplé vody a nepřímý ohřev
směrnice 97/23/EG (P.E.D.) - tlaková zařízení

směrnice D.M. 174 ze dne 06.04.2004 - vnitřní povrchy a těsnění nádob na teplou vodu

Vlastnosti výrobků splňují technické požadavky, které se na ně vztahují a které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a výše uvedených technických normách a předpisech. Za podmínek obvyklých a v souladu s výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Výrobce i dovozce přijali opatření, kterými zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Zlíně dne 02.08.2010



Ing. Vítězslav Hanák
ředitel společnosti